



DRAWING No.:	VERSION	REVISION	REVISION STATUS
ECC DN800.625.D400.RAL-GZ692.SL	EN	1	ACTUAL

ECC DN800.625.D400.RAL-GZ692.SL


Class D400 (EN 124-2), RAL-GZ692
Klase D400 (LVS EN 124-2), RAL-GZ692



- Stationary type cover with ventilation holes / Stacionāra tipa vāks ar ventilācijas atverēm

- opening / atvēruma: Ø610 mm;
- weight / svars: 87.5 kg.

Class D400 (EN 124-2), RAL-GZ692
Klase D400 (LVS EN 124-2), RAL-GZ692




- Stationary type cover without ventilation holes / Stacionāra tipa vāks bez ventilācijas atverēm

- opening / atvēruma: Ø610 mm;
- weight / svars: 87.5 kg.

IN, mm	OUT, mm	B _{min} *, mm	B _{min} [^] , mm
110	160	450	250
125	200	450	300
140	200	450	300
160	200	450	300
180	250	450	350
200	250	450	350

* welding is done above the rib / metināšana tiek veikta virs stiprinājuma ribas
^ welding is done also on the rib / metināšanu var veikt arī uz stiprinājuma ribas



If sewer odour filter is used cover must be with ventilation openings holes!

Ja tiek uzstādīts kanalizācijas gaisa smaku filtrs tad lūkas pārsedzei ir jābūt ar ventilācijas atverēm!

Sewer air odour filter:
- Filter type B:
DES-ACF-0600(10kg), V_{Luft}=5.0 m³/h
- Filter type C:
DES-ACF-0600(20kg), V_{Luft}=10.0 m³/h
Kanalizācijas gaisa smaku filtrs:
- Filtra tips B:
DES-ACF-0600(10kg), V_{Gaisa}=5.0 m³/h
- Filtra tips C:
DES-ACF-0600(20kg), V_{Gaisa}=10.0 m³/h

IN, mm	Filter type / Filtra tips
110	B or / vai C
125	B or / vai C
140	C
160	C

This drawing is the property of SIA Evopipes and is protected by law. / Šis rasējums ir SIA Evopipes intelektuālais īpašums.



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes str. 2a, Jelgava, LV-3002, Latvia
Company reg. No.: 50003728871
Phone: +371 63094300
E-mail: info@evopipes.lv
Website: www.evopipes.lv

FILE NAME:
ECC DN800.625.D400.RAL-GZ692.SL

SHEET: 1 OF 1

SHEET FORMAT: @ A4

SCALE:
NOT TO SCALE

STAGE:
STANDARD DRAWING