



SIA „Bureau Veritas Latvia”
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Nr. 25/058

izsniegts

SIA ”EVOPIPES”

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:
Aizsargcaurules apakšzemes elektroinstalāciju būvniecībā ar
alternatīvām instalācijas tehnoloģijām (bez tranšejas metodi).
Daudzslāņu aizsargcaurules ar gludu iekšējo un ārējo virsmu no HDPE materiāla
kabeļu aizsardzībai nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 50 - 630 mm**
ar nominālo saspišanas stiprības klasi **1250 (N)** un triecienizturības klasi **N**

EVO CAB STING

tiek ražots atbilstoši standartu

**LVS EN 61386-1:2018 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1 daļa:
Vispārīgās prasības (IEC 61386-1:2008)”**

un

**LVS EN 61386-24:2011 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeļiem. 24.
daļa: Īpašās prasības. Apakšzemes instalācijas cauruļu sistēmas (IEC 61386-24:2004)”**

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām
atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta
uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **21/10/2016** un ir derīgs līdz **20/10/2028** un tik ilgi, kamēr standarts,
būvizrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

*Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējām uzraudzības vizītēm, ko
veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.*

Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.

*Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties
Bureau Veritas Latvia.*

Sertifikāts izdots:

Rīgā, 21/10/2025

Versija:

1

Sertifikāts derīgs līdz:

20/10/2028

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa