



SIA „Bureau Veritas Latvia”
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Nr. 25/062

izsniegts

SIA ”EVOPIPES”

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:
Aizsargcaurules elektroinstalācijai civilo, sabiedrisko un industriālo ēku būvniecībā. Gludas (stingrās)
plastmasas aizsargcaurules no halogēnus nesaturošā plastikāta elektroinstalācijai:

EVOEL SL – 0H

nominālā izmēra diapazonā DN 16 - 63 mm ar nominālo mehāniskās (saspiešanas) stiprības klasi
320 (N/5cm) un triecienizturību 1J (1,0 kg/100 mm) pie -25 °C un +105 °C

EVOEL SM – 0H

nominālā izmēra diapazonā DN 16 - 63 mm ar nominālo mehāniskās (saspiešanas) stiprības klasi
750 (N/5cm) un triecienizturību 2J (2,0 kg/100 mm) pie -25 °C un +105 °C

tiek ražots atbilstoši standartu

**LVS EN 61386-1:2018 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1 daļa:
Vispārīgās prasības (IEC 61386-1:2008)”**

un

**LVS EN IEC 61386-21:2021; LVS EN IEC 61386-21:2021/A11:2021 “Instalācijas cauruļu
sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 21.daļa: Īpašās prasības. Cietās instalācijas cauruļu
sistēmas (IEC 61386-21:2021)”**

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām
atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta
uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots 21/10/2016 un ir derīgs līdz 20/10/2028 un tik ilgi, kamēr standarts,
būvizstrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

*Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējam uzraudzības vizītem, ko
veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.*

Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdz-u zvanīt +371 67323246.

*Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties
Bureau Veritas Latvia.*

Sertifikāts izdots:

Rīgā, 21/10/2025

Versija:

Sertifikāts derīgs līdz:

20/10/2028

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Valdes locekle

Iveta Lazdiņa

